



LEGENDA ZNAČEK – SILNOPROUD:

- XC zásuvka jednonásobná ~230V/16A v jednorámečku
- XC 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve dvojrámečku s přep. ochranou
- XC zásuvka jednonásobná ~230V/16A v jednorámečku s přep. ochranou
- XC 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve dvojrámečku
- kabelové vedení – kabel CYKY–J 3x2,5 – jeden kabel v trase
- společná kabelová trasa
- stávající parapetní žlab
- zásuvka dvojnásobná datová 2xRJ45 cat.6 v jednorámečku
- zásuvka jednonásobná datová 1xRJ45 cat.6 v jednorámečku
- zásuvka HDMI
- o krabicová rozvodka
- ZS podlahová krabice, 3x 230V/16A, 2x RJ45
- ZKa krabice stolní, 2x 230V/16A, 1x RJ45
- ZKb krabice stolní, 3x 230V/16A, 2x RJ45, HDMI

- R-LAB nový rozvaděč pro m.č. 1.18 až 1.20
- R5 stávající rozvaděč
- DT-LAB switch 1GB, 48 portů – rozvodnice

revize: 0		
Elektro Bohuněk		
Bc. Pavel Bohuněk, Neštěmická 27, 400 07 Ústí n.L.		
Vypracoval:	Bc. Pavel Bohuněk	DraftSight V1R5
Kontroloval:	Patrik Schoř	Formát: A3
Investor: Univerzita J. E. Purkyně Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem		Stupeň: DPS
Akce: ADAPTACE VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU VIKS LABORATOŘE FITBRAIN, FOCUSBRAIN		Datum: 03/2018
Místo: Univerzita J. E. Purkyně	Měřítko: 1:50	
Část: D 1.4 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky	Zak.č.: P18006d	
Název: Učebna – situační schéma zásuvkových okruhů	Výkres č.: 2.04	