


VÝPIS MÍSTNOSTI:

OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	S.V. (m)
0.01	GARŽ	187,5	2,82-2,89
0.02	UMYVÁRNA	1,8	2,4
0.03	WC	1,7	2,4
0.04	SKLAD MOBILIÁŘE	26,5	2,82
0.05	SKLAD MOBILIÁŘE	28,4	2,95
0.06	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	20,6	2,95
0.07	SKLAD MOBILIÁŘE	45,5	2,95
0.08	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,7	2,4



PŘÍKLAD ZAPOJENÍ VENTILÁTORU S PŘEPÍNAČÍ NA SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ
ČASOVÉ RELE MŮŽE BÝT UMÍSTĚNO I V ELKABICI POD VYPÍNAČEM

LEGENDA SVÍTEL:

- "A" – SVÍTLIDLO LED PŘÍSAZENÉ 61W, 1500lm, 7700lm, IP65, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁTOVÝ KRT
- "B" – LED SVÍTLIDLO KULATÉ 14W, 1300lm, OPÁLOVÝ PMMA KRT, IP44
- "C" – LED SVÍTLIDLO KULATÉ 14W, 1300lm, OPÁLOVÝ PMMA KRT, IP44, MIKROVLIVNÝ SENZOR
- "D" – LED SVÍTLIDLO VENKOVÍ NA VÝLOŽNÍK 39W, 5000lm, POLYKARBONÁTOVÝ OPÁLOVÝ DIFUZOR, IP65, VÝVLOŽNÍK

ELEKTRICKÉ KONVERTORY MAJÍ VLASNÍ TERMOSTAT, BUDOU NASTAVENY NA NEZÁMRZNOU HODNOTU
ZS – ZASUVKOVÉ SKŘÍŇE
ELEKTRONINSTALACE JE VEDENA PO STĚNÁCH V DRÁŽOŽLABU 35x100mm, KE SVĚTLŮM, VYPÍNAČŮM A ZS V PLASTOVÉ TRUBE

PROJEKTANT :	ING.VLASTIMIL KRIŽAN	ING.VLASTIMIL KRIŽAN
INVESTOR :	ÚJEP v Ústí nad Labem Pásteurova 3544/1 Ústí nad Labem	STRAŽKY 21
MĚSTSKÝ ÚŘAD :		403 40 ÚSTÍ NAD LABEM
KRAJ :		TEL:603 709 577
AKCE :	REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA DEMOLICI A SANACI BUDOVY "I"	
FORMÁT:	DATUM :	PROSINEC 2017
STUPĚŇ:		DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY:		118/2017
MĚŘÍTKO:	1 : 75	ČÍSLO VÝKRESU: E-04.1