

Typ šachty	GSOL-2/4P
Šířka šachty (mm)	600 mm
Délka šachty (mm)	1200 mm
Výška šachty (mm)	1010 mm
Max. průtok	4,0 l/s
Obsah NEL na odtoku	do 5 mg/l

Číslo/Number	Změna/Revize	Datum/Date
---	---	---

Projekt/Project: REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA DEMOLICI A SANACI ČÁSTI BUDOVY T - 2017/0042			
Zpracovatel/koordinátor projektu: Correct BC, s.r.o. Elišky Krásnohorské 1339/15 Ústí nad Labem 400 01 tel.: +420 745 200 977 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz		Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz	
Projektant dílčí části PD: Jiří Pokorný tel.: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz		Projektant/koordinátor: Jakub Filip tel.: +420 602 747 303 e-mail: filip@correct-bc.cz	
Vypracoval: Jiří Pokorný		Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý	
Kontrola: Ing. Petr Dlouhý		Kontrola: Ing. Petr Dlouhý	
Část PD: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
Název výkresu: VNITŘNÍ KANALIZACE ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN max = 4 l/s			
Objednatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 3544/1 400 01 Ústí nad Labem		Objekt: SO 02	
Datum: 10/2017		Stupeň: DSP	
Formát: 2xA4		Měřítko: 1:20	
Číslo výkresu: D.1.4.1b - 11		Revize: REV 000	
Arch. číslo: ---		Kopie PD:	