

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Ústí nad Labem, dne 18.1.2019

Č. j. odesílatele:
Č. j.: KHSUL 2814/2019
Sp. značka: S-KHSUL 61157/2018
Vyřizuje: Mgr. Jitka Lokvencová
Telefon: 477 755 134
E-mail: jitka.lokvencova@khsusti.cz
Počet listů/příloh: 2

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem

V zastoupení:
Correct BC, s.r.o.
E. Krásnohorské 1339/15
400 01 Ústí nad Labem

Závazné stanovisko k povolení odstranění stavby „Odstranění stavby bývalé trafostanice bez č.p. v areálu Kampus UJEP“ ke stavebnímu řízení

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „krajská hygienická stanice“) dne 19.12.2018 zaevidované pod č. j. KHSUL 61157/2018 o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro povolení odstranění stavby „Odstranění stavby bývalé trafostanice bez č.p. v areálu Kampus UJEP“ předložené společností Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem na základě plné moci ze dne 21.11.2018 udělené investorem Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem (dále jen žadatel), posoudila krajská hygienická stanice, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví s požadavky stanovenými v zákoně č. 258/2000 Sb., a v souladu s požadavky příslušného prováděcího předpisu, kterým je nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, vydává krajská hygienická stanice dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací „Odstranění stavby bývalé trafostanice bez č.p. v areálu Kampus UJEP“ orgán ochrany veřejného zdraví

souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění této podmínky:

1. Před započítím vlastních demoličních prací bude na krajskou hygienickou stanici předloženo akustické posouzení prací, které bude obsahovat především časový harmonogram prací a seznam stavební mechanizace (strojů), lze použít hlučnost deklarovanou výrobcem nebo jinak získanou relevantní hodnotu. Akustické posouzení předloží vybraný zhotovitel stavby.
2. Před vlastním prováděním prací spojených s možnou expozicí azbestu bude v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 258/2000 Sb. provedeno ohlášení těchto prací orgánu ochrany veřejného zdraví. Požadavky na obsah ohlášení jsou stanoveny v § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
3. Provádění demoličních prací bude předcházet odstranění materiálů obsahujících azbest v souladu s ustanovením § 21 odstavec 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů.
4. Stavební práce budou probíhat maximálně v době od 7:00 do 21:00 hod
5. Nejhluchnější technologie budou používány pouze v době od 8:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod.
6. Mobilní zdroje hluku budou umístěny co nejdále od obytné zástavby
7. Stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností budou umístěny do krytých přístřešků

Odůvodnění:

V souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů krajská hygienická stanice k věci uvádí, že předložená projektová dokumentace byla ze strany krajské hygienické stanice hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. Projektová dokumentace řeší demolici objektu bývalé trafostanice umístěné v jižní části areálu Kampusu UJEP v ulici Londýnská. Jedná se jednopodlažní objekt. Nejbližší obytná zástavba je v ulici Pasteurova, ve vzdálenosti cca 55 m. V současné době je objekt od inženýrských sítí již odpojen. Bourací práce na objektu budou probíhat v jedné etapě. Stavba bude bourána těžkou mechanizací po předchozím odstranění krytin a výplní otvorů. Realizace bouracích prací se předpokládá v období duben 2019 až červen 2019.

Podmínka č.1 je stanovena z důvodu nutnosti dodržení hlukových limitů při odstraňování staveb, které jsou uvedeny v § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při provádění prací spojených s odstraněním stavby je nezbytné, aby v průběhu této stavební činnosti nedocházelo k obtěžování obyvatel, zejména trvale bydlících v nejbližším okolí, nadlimitní hlučností. Při prováděné činnosti bude použita technologie minimalizující vznik hluku a prachu v průběhu prováděných prací.

Podmínka č. 2 - před vlastním prováděním prací spojených s možnou expozicí azbestu bude v souladu s ustanovením § 41 zákona č.258/2000 Sb. provedeno ohlášení těchto prací 30 dnů před jejich zahájením, orgánu ochrany veřejného zdraví. Požadavky na obsah ohlášení jsou stanoveny v § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Podmínka č.3 - provádění demoličních prací bude předcházet odstranění materiálů obsahujících azbest v souladu s ustanovením § 21 odstavec 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- podání ze dne 19.12.2018
- PD „Odstranění stavby bývalé trafostanice bez č.p. v areálu Kampus UJEP“ - vráceno zpět
- plná moc ze dne 21.11.2018

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas.

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
oddělení hygieny obecné a komunální
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem

Mgr. Jitka Lokvencová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem

Rozdělovník:

- KHS – spis
- Zmocněnec - Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem - osobně