



TABUĽKA MÍSTNOSTÍ - BUDOVA H						
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	POSUŠKA	STROP	STĚNY	
					POVRCH	
H.01	CHODBA	10,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKL KAZETOVÝ POSUŠEK + NÁTĚR	AKROVÁ OCEŤA + STUK + NÁTĚR	KERAMICKÁ DLAŽBA
H.02	ÚČISTNÁ	24,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	AKROVÁ OCEŤA + STUK + NÁTĚR	AKROVÁ OCEŤA + STUK + NÁTĚR	KERAMICKÁ DLAŽBA
	CELKOVÁ PLOCHA [m ²]	35,22				

CBS = svítidlo napájeno z centrálního bateriového systému,
svítidlo s adresným dohledováním

V případě prostor zvlášť nebezpečných (z hlediska velikosti nebezpečí úrazu elektrickým proudem) je použita doplňková ochrana v soustavě TN:

- proudový chránič s rozdílovým proudem do 30mA (dle čl. 415.1)
- doplňující ochranné pospojování (dle čl. 415.2)

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Jan Bohdanečný		TECHNICKÉ A ŽÁSUVKOVÉ ROZVODY 2.NP	-
Vypracoval:	Podpis:		Císlo příl.:
Jan Bohdanečný			
Start: zrak:	V20/2039	Datum:	12/2018
Počet formátů:	8xA4	Měřítko:	1:100
Účel:	ICD:	18	7303 003 03 70 00
			202