



**Oznámení o vyloučení účastníka z účasti v řízení  
(analogicky dle § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)**

**Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli**

**ZADAVATEL:** Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  
**Sídlem:** Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem  
**Zastoupený:** doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., rektor  
**IČ:** 44555601

**Název zakázky**

**Laboratorní pracoviště s příslušenstvím pro zapojování elektrických rozvodů a spotřebičů –  
2023/0038**

Na základě doporučení hodnotící komise, vylučuji účastníka 4Jtech s.r.o., se sídlem Ringhofferova 115/1, PSC 155 21 Praha 5, IČ: 04628527 z další účasti na řízení.

Důvody vyloučení:

Komise jmenovaná zadavatelem, posoudila nabídku účastníka a shledala důvod pro vyloučení.

Účastník neprokázal splnění technické specifikace.

Zadavatel požadoval uvedení technických parametrů v požadované technické specifikaci. Bylo požadováno mj. uvedení počtu stykačů a jejich jmenovité napětí pro laboratorní úlohu „zapojení třífázového motoru s přepínačem hvězda/trojúhelník“. Dodavatel uvedl jmenovité napětí stykačů 230V, což odporuje funkčnosti dané úlohy, kterou takto nelze zapojit/sestavit. Tím účastník nesplnil podmínky zadávací dokumentace

Komise analogicky dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ doporučuje zadavateli účastníka vyloučit z řízení.

V Ústí nad Labem dne

24-05-2023

.....  
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., rektor

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM



1 **Univerzita J. E. Purkyně  
v Ústí nad Labem**  
400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1