


Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	VÝMĚRA M <sup>2</sup>
501	schodiště I	39,6
502	schodiště II	39,6
503	chodba	175,3
505	respirium	34,6
506	wc muži	13,2
507	wc ženy	13,2
508	úklid	2,5
509	wc muži	13,2
510	wc ženy	13,2
511	úklid	2,5
512	hyg. kabinka	3,5
515	zasedací míst.	24,8
516	kancelář	19,9
517	bezbariérové wc	5,92
518	hyg. kabinka	3,51
519	sklad	11,5
521	kancelář	14,4
522	kancelář	16,8
523	kancelář	16,8
524	kancelář	14,6
525	chodba	6,4
526	kancelář	27,4
527	kancelář	16,6
528	kancelář	16,6
529	kancelář	15,6
530	učebna	58,8
532	kancelář	15,8
533	kancelář	16,6
534	kancelář	16,6
535	kancelář	16,6
536	kancelář	16,6
541	kancelář	16,6
542	kancelář	16,6
543	sklad	4,5
544	učebna	89,0
545	kancelář	16,6
546	kancelář	42,4
548	studovna	42,6
549	kancelář	19,7
550	kancelář	15,6
551	kancelář	18,1
552	kancelář	17,4
553	kancelář	27
554	kancelář	14,6
555	chodba	6,4
556	kancelář	16,8
557	kancelář	17,3
558	kancelář	14,9
559	čaj kuchyň	6,5
560	servrovná	12

LEGENDA PO			
REI 45DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE	LDP	Systém ovládání CHÚC + EVA výtahu
EI 45DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN	⚡	SÍŘENA PRO VYHLÁŠENÍ POPLACHU
N1.1-III	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU – SPB	⊗	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
CHÚC Ⓟ N1/N7-III	OZNAČENÍ ÚNIKOVÉ CESTY	IS / VŠ	OZNAČENÍ INSTALAČNÍ A VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- - - - -	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU	→ P	SMĚR ÚNIKU, PANIKOVÁ KLIKA
H D19	HYDRANT D19, 30m HADICE	○	SMĚR ÚNIKU – TABULKA
M	PŘÍDRŽNÝ MAGNET – UZAVŘE NA LDP	△	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ – 34A,183B

- LEGENDA PO UZÁVĚRŮ
- ① EI 30DP3,C3,S200,K
  - ② EI 30DP1,C
  - ③ EW 30DP3,C3
  - ④ EI 30DP3,C3,K
  - ⑤ EW 45DP3,C3

Investor:		Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem		<div></div> <div>DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz</div>	
Místo stavby:		Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem k.n. Klíše(775053), p.č. 1278/2, 1284/1, 1284/2, 1284/6, 1286/2			
Zodp. projektant:		Ing. Jiří Ledinský		Stupeň PD: DSP	
Vypracoval:		Ing. JIŘÍ LEDINSKÝ		Datum: 01/2022	
Část:		POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		Revize: 00	
Akce:		Rekonstrukce budovy kateder a UJEP - Rekonstrukce auly a výstavního koridoru		Paré:	
Obsah:		1.ETAPA - REKONSTRUKCE BUDOVY KATEDER PŮDORYS 5.NP KATEDRY_NÁVRH		Formát: A3x3	
				Měřítko: 1:100	
				Číslo výkresu	
				D.1.3.3	