

Druh sítě	Plynovodní potrubí		Vodovodní potrubí	Vodní tepelné sítě	Stoky a kanalizační přípojky	Sdílovací kabely
	Nížkotlak do 5 kPa	Středotlak do 460kPa				
Sílové kabely						
NN do 1 kV	0,4 (0,1 <sup>3</sup> )	0,6 (0,1 <sup>3</sup> )	0,4 (0,4)	0,3 (0,3)	0,5 (0,3)	0,3 (0,1 <sup>3</sup> )
VN do 35 kV	0,4 (0,1 <sup>3</sup> )	0,6 (0,2 <sup>3</sup> )	0,4 (0,4)	0,7 (0,5)	0,5 (0,3)	0,8 (0,3 <sup>2</sup> )
VVN do 220 kV	0,4 (0,1 <sup>3</sup> )	0,6 (0,2 <sup>3</sup> )	0,4 (0,4)	1,0 (0,5)	0,5 (0,5)	0,8 (0,3 <sup>2</sup> )
	0,4 (0,3)	0,6 (0,7)		2,0 (1,0)	1,0 (0,5)	1,5 (0,5 <sup>2</sup> )
Sdílovací kabely	0,4 (0,1)	0,4 (0,1)	0,4 (0,2)	0,8 (0,5)	0,5 (0,2)	0,07 (0,3)
Plynovodní potrubí						
nížkotlak do 5 kPa	0,4 (0,1)	0,4 (0,1)	0,5 (0,15)	0,5 (0,12)	1,0 (0,5)	0,4 (0,1)
středotlak do 460 kPa	0,4 (0,1)	0,4 (0,1)	0,5 (0,15)	0,5 (0,12)	1,0 (0,5)	0,4 (0,1)
Vodovodní potrubí	0,5 (0,15)	0,5 (0,15)	0,6	1,0 (0,35)	0,6 (0,1)	0,4 (0,2)
Vodní tepelné sítě	0,5 (0,1 <sup>2</sup> )	0,5 (0,1 <sup>2</sup> )	1,0 (0,35)		0,3 (0,1)	0,8 (0,15 <sup>2</sup> )

LEGENDA POTRUBÍ

2x POTRUBÍ VODOVODU – STUDENÁ VODA, POŽÁRNÍ VODA

3x POTRUBÍ VODOVODU – STUDENÁ VODA, POŽÁRNÍ VODA, DEŠŤOVÁ (ŠEDÁ) VODA

2x POTRUBÍ UT

POZNÁMKA:

PODROBNÉ ROZVODY VNITŘNÍHO VODOVODU JSOU ROZKRESLENY V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ZTI A UT V 1. ETAPĚ A 2. ETAPĚ. NA PŘÍVOD PV OD VENKOVNÍCH HYDRANTŮ KE SPORTOVNÍ HALE A OD BUDOVY KATEDER KE SPORTOVNÍ HALE BUDE OSAZEN VE SROJOVNĚ SEKČNÍ UZÁVĚR

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

VODOVOD

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

PŘEČIŠTĚNÁ VODA KE SPLACHOVÁNÍ WC

STUDENÁ VODA

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA


VODOVOD

STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ELEKTRO VEDENÍ NN – PODZEMNÍ

ELEKTRO VEDENÍ VN – PODZEMNÍ

PLYNOVOD NTL

Investor:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem	  DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem k.n. Klíše(775053), p.č. 1278/2, 1284/1, 1284/2, 1284/6, 1286/2		
Zodp. projektant:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD:	DPS
Vypracoval:	Kateřina Hlavová	Datum:	5/2022
Část:	ZAŘÍZENÍ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	Zakázka číslo:	4348
		Revize:	00
Akce:	<b>Rekonstrukce budovy kateder a UJEP - Rekonstrukce auly a výstavního koridoru</b>	Paré:	Formát: A3
			Měřítko: 1:1000
Obsah:	1. ETAPA - REKONSTRUKCE BUDOVY KATEDER VODOVOD - PROPOJENÍ S UT, KOORDINAČNÍ SITUACE		Číslo výkresu  D.1.4.E23