


Investor:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem		 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem k.n. Klíše(775053), p.č. 1278/2, 1284/1, 1284/2, 1284/6, 1286/2		Stupeň PD: DPS	
Zodp. projektant:	Ing. Jan DINGA		Datum: 04/2022	
Vypracoval:	Ing. Serhii TOMIN		Revize: 00	
Část:	ELEKTROINSTALACE		Zakázka číslo: 4348	
Alko:	Rekonstrukce budovy kateder a UJEP - Rekonstrukce auly a výstavního koridoru		Formát: A4 Měřítko: 1:- Číslo výkresu	
Obsah:	1.ETAPA - REKONSTRUKCE BUDOVY KATEDER KABELOVÝ LIST		D.1.4.G26	

KABELOVÝ LIST

ID	typ kabelu	délka [m]	cíl			zdroj		typ zakončení	poznámka
ROZVADĚČ RH SPORTOVNÍ HALA									
RH_RA3	CYKY 5x6,0	5	RA3			RH		JISTIČ	
ROZVADĚČ RH STARÁ BUDOVA									
RH_RA1.1	CYKY 5x6,0	5	RA1.1			RH		JISTIČ	
RH_RA1.2	CYKY 5x6,0	5	RA1.2			RH		JISTIČ	
ROZVADĚČ RPO									
RPO_V3	CXKH-V 5x4,0 FE180/P60-R	85	V3			RPO		JISTIČ	VÝTAH EVAKUAČNÍ V3
RPO_R.CHUC	CXKH-V 5x10 FE180/P60-R	78	R.CHUC			RPO		JISTIČ	
ROZVADĚČ RH1 KATEDRY									
RH1_RA2	CYKY 5x6,0	15	RA2			RH1		JISTIČ	
RH1_R1.3	CYKY 5x10	25	R1.3			RH1		JISTIČ	
RH1_CHL	CYKY 5x50	72	R6.3, R.CHL			RH1		JISTIČ	
RH1_RH.F	CYKY 5x6,0	65	RH.F			RH1		JISTIČ	
RH1_V1	CYKY 5x2,5	82	V1			RH1		SVORKY	VÝTAH V1
RH1_V2	CYKY 5x2,5	83	V2			RH1		SVORKY	VÝTAH V2
RH1_R1.4	CYKY 5x10	81	R1.4			RH1		JISTIČ	
RH1_R2.3	CYKY 5x4,0	28	R2.3			RH1		JISTIČ	
RH1_R3.3	CYKY 5x4,0	31	R3.3			RH1		JISTIČ	
RH1_R4.3	CYKY 5x4,0	34	R4.3			RH1		JISTIČ	
RH1_R5.3	CYKY 5x4,0	37	R5.3			RH1		JISTIČ	
ROZVADĚČ R.CHL									
R.CHL_3	CYKY 5x4,0	8	R.ZS			R.CHL		JISTIČ	
R.CHL_4	CYKY 5x4,0	12	R.RACK			R.CHL		JISTIČ	
R.CHL_5	CYKY 5x6,0	7	CHL.1			R.CHL		SVORKY	VENKOVNÍ JEDNOTKA 1
R.CHL_6	CYKY 5x6,0	5	CHL.2			R.CHL		SVORKY	VENKOVNÍ JEDNOTKA 2
R.CHL_7	CYKY 5x6,0	3	CHL.3			R.CHL		SVORKY	VENKOVNÍ JEDNOTKA 3
R.CHL_8	CYKY 5x6,0	5	CHL.4			R.CHL		SVORKY	VENKOVNÍ JEDNOTKA 4

ID	typ kabelu	délka [m]	cíl	zdroj		typ zakončení	poznámka
R.CHL_9	CYKY 5x6,0	7	CHL.5		R.CHL	SVORKY	VENKOVNÍ JEDNOTKA 5
R.CHL_10	CYKY 5x6,0	9	CHL.6		R.CHL	SVORKY	VENKOVNÍ JEDNOTKA 6
R.CHL_11	CYKY 3x4,0	10	CHL.7		R.CHL	SVORKY	VENKOVNÍ JEDNOTKA 7
R.CHL_12	CYKY 3x4,0	12	CHL.7		R.CHL	SVORKY	VENKOVNÍ JEDNOTKA 7
R.CHL_13			REZERVA		R.CHL		
ROZVADĚČ R.1.3							
R.1.3_3	CYKY 3x1,5	129	OSVĚTLENÍ		R.1.3	SVORKY	
R.1.3_4	CYKY 3x1,5	134	OSVĚTLENÍ		R.1.3	SVORKY	
R.1.3_5	CYKY 3x1,5	162	OSVĚTLENÍ		R.1.3	SVORKY	
R.1.3_6	CYKY 3x1,5	164	OSVĚTLENÍ		R.1.3	SVORKY	
R.1.3_7	CYKY 3x1,5	53	OSVĚTLENÍ		R.1.3	SVORKY	
R.1.3_8	CYKY 3x1,5	67	OSVĚTLENÍ		R.1.3	SVORKY	
R.1.3_9	CYKY 3x1,5	294	OSVĚTLENÍ		R.1.3	SVORKY	
R.1.3_10	CYKY 3x1,5	83	OSVĚTLENÍ		R.1.3	SVORKY	
R.1.3_11	CYKY 3x1,5	162	OSVĚTLENÍ WC		R.1.3	SVORKY	
R.1.3_12	CYKY 3x2,5	111	ZÁSUVKA 230V		R.1.3	SVORKY	
R.1.3_13	CYKY 3x2,5	139	ZÁSUVKA 230V		R.1.3	SVORKY	
R.1.3_14	CYKY 3x2,5	144	ZÁSUVKA 230V		R.1.3	SVORKY	
R.1.3_15	CYKY 3x2,5	56	ZÁSUVKA 230V		R.1.3	SVORKY	
R.1.3_16	CYKY 3x2,5	38	ZÁSUVKA PC 230V		R.1.3	SVORKY	
R.1.3_17	CYKY 3x2,5	49	ZÁSUVKA PC 230V		R.1.3	SVORKY	
R.1.3_18	CYKY 3x2,5	54	ZÁSUVKA PC 230V		R.1.3	SVORKY	
R.1.3_19	CYKY 3x2,5	14	ZÁSUVKA PC 230V		R.1.3	SVORKY	
R.1.3_20	CYKY 3x2,5	74	ZÁSUVKA RJ /IRC/ 230V		R.1.3	SVORKY	
R.1.3_21			REZERVA		R.1.3	SVORKY	
ROZVADĚČ R.1.4							
R.1.4_3	CYKY 3x1,5	105	OSVĚTLENÍ		R.1.4	SVORKY	
R.1.4_4	CYKY 3x1,5	115	OSVĚTLENÍ		R.1.4	SVORKY	
R.1.4_5	CYKY 3x1,5	57	OSVĚTLENÍ		R.1.4	SVORKY	
R.1.4_6	CYKY 3x1,5	76	OSVĚTLENÍ		R.1.4	SVORKY	
R.1.4_7	CYKY 3x1,5	29	OSVĚTLENÍ		R.1.4	SVORKY	

ID	typ kabelu	délka [m]	cíl		zdroj		typ zakončení	poznámka
R.1.4_8	CYKY 3x1,5	99	OSVĚTLENÍ		R.1.4		SVORKY	
R.1.4_9	CYKY 3x1,5	105	OSVĚTLENÍ		R.1.4		SVORKY	
R.1.4_10	CYKY 3x1,5	30	OSVĚTLENÍ		R.1.4		SVORKY	
R.1.4_11	CYKY 3x1,5	123	OSVĚTLENÍ WC		R.1.4		SVORKY	
R.1.4_12	CYKY 3x2,5	131	ZÁSUVKA 230V		R.1.4		SVORKY	
R.1.4_13	CYKY 3x2,5	37,5104	ZÁSUVKA 230V		R.1.4		SVORKY	
R.1.4_14	CYKY 3x2,5	111,359	ZÁSUVKA 230V		R.1.4		SVORKY	
R.1.4_15	CYKY 3x2,5	37,5104	ZÁSUVKA 230V		R.1.4		SVORKY	
R.1.4_16	CYKY 3x2,5	97,2926	ZÁSUVKA PC 230V		R.1.4		SVORKY	
R.1.4_17	CYKY 3x2,5	35,166	ZÁSUVKA PC 230V		R.1.4		SVORKY	
R.1.4_18	CYKY 3x2,5	77	ZÁSUVKA PC 230V		R.1.4		SVORKY	
R.1.4_19	CYKY 3x2,5	41	ZÁSUVKA PC 230V		R.1.4		SVORKY	
R.1.4_20	CYKY 3x2,5		ZÁSUVKA RJ /IRC/ 230V		R.1.4		SVORKY	
R.1.4_21			REZERVA		R.1.4		SVORKY	
ROZVADĚČ R.2.3								
R.2.3_3	CYKY 3x1,5	86	OSVĚTLENÍ		R.2.3		SVORKY	
R.2.3_4	CYKY 3x1,5	76	OSVĚTLENÍ		R.2.3		SVORKY	
R.2.3_5	CYKY 3x1,5	57	OSVĚTLENÍ		R.2.3		SVORKY	
R.2.3_6	CYKY 3x1,5	67	OSVĚTLENÍ		R.2.3		SVORKY	
R.2.3_7	CYKY 3x1,5		OSVĚTLENÍ		R.2.3		SVORKY	
R.2.3_8	CYKY 3x1,5		OSVĚTLENÍ		R.2.3		SVORKY	
R.2.3_9	CYKY 3x1,5		OSVĚTLENÍ		R.2.3		SVORKY	
R.2.3_10	CYKY 3x1,5		OSVĚTLENÍ		R.2.3		SVORKY	
R.2.3_11	CYKY 3x1,5	143	OSVĚTLENÍ WC		R.2.3		SVORKY	
R.2.3_12	CYKY 2x1,5	65	PLAŠIČKA 12V		HDR-30-12		SVORKY	PLAŠIČKA POD OKNA 2NP
R.2.3_13	CYKY 3x2,5	12,8942	ZÁSUVKA 230V		R.2.3		SVORKY	
R.2.3_14	CYKY 3x2,5	114,8756	ZÁSUVKA 230V		R.2.3		SVORKY	
R.2.3_15	CYKY 3x2,5	92,6038	ZÁSUVKA 230V		R.2.3		SVORKY	
R.2.3_16	CYKY 3x2,5	0	ZÁSUVKA 230V		R.2.3		SVORKY	
R.2.3_17	CYKY 3x2,5	0	ZÁSUVKA 230V		R.2.3		SVORKY	
R.2.3_18	CYKY 3x2,5	0	ZÁSUVKA 230V		R.2.3		SVORKY	

ID	typ kabelu	délka [m]	cíl		zdroj		typ zakončení	poznámka
R.2.3_19	CYKY 3x2,5	17,583	ZÁSUVKA 230V		R.2.3		SVORKY	
R.2.3_20	CYKY 3x2,5	97,2926	ZÁSUVKA 230V		R.2.3		SVORKY	
R.2.3_21	CYKY 3x2,5	91,4316	ZÁSUVKA 230V		R.2.3		SVORKY	
R.2.3_22	CYKY 3x2,5		ZÁSUVKA 230V		R.2.3		SVORKY	
R.2.3_23	CYKY 3x2,5		ZÁSUVKA 230V		R.2.3		SVORKY	
R.2.3_24			REZERVA					
ROZVADĚČ R.2.4								
R.2.4_3	CYKY 3x1,5		OSVĚTLENÍ		R.2.4		SVORKY	
R.2.4_4	CYKY 3x1,5		OSVĚTLENÍ		R.2.4		SVORKY	
R.2.4_5	CYKY 3x1,5		OSVĚTLENÍ		R.2.4		SVORKY	
R.2.4_6	CYKY 3x1,5	108	OSVĚTLENÍ		R.2.4		SVORKY	
R.2.4_7	CYKY 3x1,5	40	OSVĚTLENÍ		R.2.4		SVORKY	
R.2.4_8	CYKY 3x1,5	229	OSVĚTLENÍ		R.2.4		SVORKY	
R.2.4_9			REZERVA					
R.2.4_10			REZERVA					
R.2.4_11	CYKY 3x2,5		ZÁSUVKA 230V		R.2.4		SVORKY	
R.2.4_12	CYKY 3x2,5		ZÁSUVKA 230V		R.2.4		SVORKY	
R.2.4_13	CYKY 3x2,5		ZÁSUVKA 230V		R.2.4		SVORKY	
R.2.4_14	CYKY 3x2,5		ZÁSUVKA 230V		R.2.4		SVORKY	
R.2.4_15	CYKY 3x2,5		ZÁSUVKA 230V		R.2.4		SVORKY	
R.2.4_16	CYKY 3x2,5		ZÁSUVKA 230V		R.2.4		SVORKY	
R.2.4_17	CYKY 3x2,5	73,8486	ZÁSUVKA 230V		R.2.4		SVORKY	
R.2.4_18	CYKY 3x2,5	17,583	ÚSTŘEDNA LDP		R.2.4		SVORKY	
R.2.4_19	CYKY 3x2,5	19,9274	ZDROJ ZDPK24/1.1		R.2.4		SVORKY	
R.2.4_20	CYKY 3x2,5	16,4108	RACK FD2		R.2.4		SVORKY	
R.2.4_21	CYKY 3x2,5	15,2386	ZDROJ EKV2		R.2.4		SVORKY	
R.2.4_22	CYKY 3x2,5	14,0664	ZDROJ PC KONCENTRATOR		R.2.4		SVORKY	
ROZVADĚČ R.3.3								
R.3.3_3	CYKY 3x1,5	86	OSVĚTLENÍ		R.3.3		SVORKY	
R.3.3_4	CYKY 3x1,5	76	OSVĚTLENÍ		R.3.3		SVORKY	
R.3.3_5	CYKY 3x1,5	57	OSVĚTLENÍ		R.3.3		SVORKY	

ID	typ kabelu	délka [m]	cíl		zdroj		typ zakońčení	poznámka
R.3.3_6	CYKY 3x1,5	67	OSVĚTLENÍ		R.3.3		SVORKY	
R.3.3_7	CYKY 3x1,5		OSVĚTLENÍ		R.3.3		SVORKY	
R.3.3_8	CYKY 3x1,5		OSVĚTLENÍ		R.3.3		SVORKY	
R.3.3_9	CYKY 3x1,5		OSVĚTLENÍ		R.3.3		SVORKY	
R.3.3_10	CYKY 3x1,5	143	OSVĚTLENÍ WC		R.3.3		SVORKY	
R.3.3_11			REZERVA					
R.3.3_12			REZERVA					
R.3.3_13			REZERVA					
R.3.3_14	CYKY 3x2,5		ZÁSUVKA 230V		R.3.3		SVORKY	
R.3.3_15	CYKY 3x2,5		ZÁSUVKA 230V		R.3.3		SVORKY	
R.3.3_16	CYKY 3x2,5	12,8942	ZÁSUVKA 230V		R.3.3		SVORKY	
R.3.3_17	CYKY 3x2,5	114,8756	ZÁSUVKA 230V		R.3.3		SVORKY	
R.3.3_18	CYKY 3x2,5	92,6038	ZÁSUVKA 230V		R.3.3		SVORKY	
R.3.3_19	CYKY 3x2,5	17,583	ZÁSUVKA 230V		R.3.3		SVORKY	
R.3.3_20	CYKY 3x2,5	97,2926	ZÁSUVKA 230V		R.3.3		SVORKY	
R.3.3_21	CYKY 3x2,5	91,4316	ZÁSUVKA 230V		R.3.3		SVORKY	
R.3.3_22	CYKY 3x2,5		ZÁSUVKA 230V		R.3.3		SVORKY	
R.3.3_23			REZERVA					
R.3.3_24			REZERVA					
ROZVADĚČ R.3.4								
R.3.4_3	CYKY 3x1,5		OSVĚTLENÍ		R.3.4		SVORKY	
R.3.4_4	CYKY 3x1,5		OSVĚTLENÍ		R.3.4		SVORKY	
R.3.4_5	CYKY 3x1,5	89	OSVĚTLENÍ		R.3.4		SVORKY	
R.3.4_6	CYKY 3x1,5	108	OSVĚTLENÍ		R.3.4		SVORKY	
R.3.4_7	CYKY 3x1,5	40	OSVĚTLENÍ		R.3.4		SVORKY	
R.3.4_8	CYKY 3x1,5	229	OSVĚTLENÍ		R.3.4		SVORKY	
R.3.4_9			REZERVA					
R.3.4_10			REZERVA					
R.3.4_11	CYKY 3x2,5		ZÁSUVKA 230V		R.3.4		SVORKY	
R.3.4_12	CYKY 3x2,5		ZÁSUVKA 230V		R.3.4		SVORKY	
R.3.4_13	CYKY 3x2,5	104,3258	ZÁSUVKA 230V		R.3.4		SVORKY	

ID	typ kabelu	délka [m]	cíl	zdroj	typ zakončení	poznámka
R.3.4_14	CYKY 3x2,5		ZÁSUVKA 230V	R.3.4	SVORKY	
R.3.4_15	CYKY 3x2,5		ZÁSUVKA 230V	R.3.4	SVORKY	
R.3.4_16	CYKY 3x2,5		ZÁSUVKA 230V	R.3.4	SVORKY	
R.3.4_17	CYKY 3x2,5	73,8486	ZÁSUVKA 230V	R.3.4	SVORKY	
R.3.4_18	CYKY 3x2,5	72,6764	ZÁSUVKA 230V	R.3.4	SVORKY	
R.3.4_19	CYKY 3x2,5	16,4108	RACK FD3	R.3.4	SVORKY	
R.3.4_20	CYKY 3x2,5	15,2386	ZDROJ EKV3	R.3.4	SVORKY	
ROZVADĚČ R.4.3						
R.4.3_3	CYKY 3x1,5	86	OSVĚTLENÍ	R.4.3	SVORKY	
R.4.3_4	CYKY 3x1,5	105	OSVĚTLENÍ	R.4.3	SVORKY	
R.4.3_5	CYKY 3x1,5	67	OSVĚTLENÍ	R.4.3	SVORKY	
R.4.3_6	CYKY 3x1,5	78	OSVĚTLENÍ	R.4.3	SVORKY	
R.4.3_7	CYKY 3x1,5	115	OSVĚTLENÍ	R.4.3	SVORKY	
R.4.3_8	CYKY 3x1,5	134	OSVĚTLENÍ	R.4.3	SVORKY	
R.4.3_9	CYKY 3x1,5	57	OSVĚTLENÍ	R.4.3	SVORKY	
R.4.3_10	CYKY 3x1,5	29	OSVĚTLENÍ	R.4.3	SVORKY	
R.4.3_11			REZERVA			
R.4.3_12			REZERVA			
R.4.3_13			REZERVA			
R.4.3_14	CYKY 3x2,5	116,0478	ZÁSUVKA 230V	R.4.3	SVORKY	
R.4.3_15	CYKY 3x2,5	105,498	ZÁSUVKA 230V	R.4.3	SVORKY	
R.4.3_16	CYKY 3x2,5	93,776	ZÁSUVKA 230V	R.4.3	SVORKY	
R.4.3_17	CYKY 3x2,5	158,247	ZÁSUVKA 230V	R.4.3	SVORKY	
R.4.3_18	CYKY 3x2,5	131,2864	ZÁSUVKA 230V	R.4.3	SVORKY	
R.4.3_19	CYKY 3x2,5	116,0478	ZÁSUVKA 230V	R.4.3	SVORKY	
R.4.3_20	CYKY 3x2,5	94,9482	ZÁSUVKA 230V	R.4.3	SVORKY	
R.4.3_21	CYKY 3x2,5	63,2988	ZÁSUVKA 230V	R.4.3	SVORKY	
R.4.3_22	CYKY 3x2,5	73,8486	ZÁSUVKA 230V	R.4.3	SVORKY	
R.4.3_23			REZERVA			
R.4.3_24			REZERVA			
ROZVADĚČ R.4.4						

ID	typ kabelu	délka [m]	cíl		zdroj		typ zakońčení	poznámka
R.4.4_3	CYKY 3x1,5	267	OSVĚTLENÍ		R.4.4		SVORKY	
R.4.4_4	CYKY 3x1,5	191	OSVĚTLENÍ		R.4.4		SVORKY	
R.4.4_5			REZERVA					
R.4.4_6			REZERVA					
R.4.4_7	CYKY 3x2,5	179	ZÁSUVKA 230V		R.4.4		SVORKY	
R.4.4_8	CYKY 3x2,5		ZÁSUVKA 230V		R.4.4		SVORKY	
R.4.4_9			REZERVA					
R.4.4_10			REZERVA					
R.4.4_11	CYKY 3x2,5	20	ZDROJ ZD12/2.2		R.4.4		SVORKY	
R.4.4_12	CYKY 3x2,5	16	230V-16A RACK FD5/B		R.4.4		SVORKY	
R.4.4_13	CYKY 3x2,5	15,2386	230V-16A RACK FD5/A		R.4.4		SVORKY	
R.4.4_14	CYKY 3x2,5	14,0664	230V-16A ZDROJ EKV5		R.4.4		SVORKY	
ROZVADĚČ R.5.3								
R.5.3_3	CYKY 3x1,5	86	OSVĚTLENÍ		R.5.3		SVORKY	
R.5.3_4	CYKY 3x1,5	105	OSVĚTLENÍ		R.5.3		SVORKY	
R.5.3_5	CYKY 3x1,5	67	OSVĚTLENÍ		R.5.3		SVORKY	
R.5.3_6	CYKY 3x1,5	78	OSVĚTLENÍ		R.5.3		SVORKY	
R.5.3_7	CYKY 3x1,5	115	OSVĚTLENÍ		R.5.3		SVORKY	
R.5.3_8	CYKY 3x1,5	134	OSVĚTLENÍ		R.5.3		SVORKY	
R.5.3_9	CYKY 3x1,5	57	OSVĚTLENÍ		R.5.3		SVORKY	
R.5.3_10			REZERVA					
R.5.3_11	CYKY 3x2,5	116	ZÁSUVKA 230V		R.5.3		SVORKY	
R.5.3_12	CYKY 3x2,5	105	ZÁSUVKA 230V		R.5.3		SVORKY	
R.5.3_13	CYKY 3x2,5	94	ZÁSUVKA 230V		R.5.3		SVORKY	
R.5.3_14	CYKY 3x2,5	158	ZÁSUVKA 230V		R.5.3		SVORKY	
R.5.3_15	CYKY 3x2,5	131	ZÁSUVKA 230V		R.5.3		SVORKY	
R.5.3_16	CYKY 3x2,5	116	ZÁSUVKA 230V		R.5.3		SVORKY	
R.5.3_17	CYKY 3x2,5	95	ZÁSUVKA 230V		R.5.3		SVORKY	
R.5.3_18			REZERVA					
R.5.3_21	CYKY 3x1,5	29	OSVĚTLENÍ		R.5.3		SVORKY	
R.5.3_22	CYKY 3x1,5		OSVĚTLENÍ		R.5.3		SVORKY	

ID	typ kabelu	délka [m]	cíl		zdroj		typ zakončení	poznámka
R.5.3_23	CYKY 3x2,5	63	ZÁSUVKA 230V		R.5.3		SVORKY	
R.5.3_24	CYKY 3x2,5	74	ZÁSUVKA 230V		R.5.3		SVORKY	
ROZVADĚČ R.5.4								
R.5.4_3	CYKY 3x1,5	267	OSVĚTLENÍ		R.5.4		SVORKY	
R.5.4_4	CYKY 3x1,5	191	OSVĚTLENÍ		R.5.4		SVORKY	
R.5.4_5			REZERVA					
R.5.4_6			REZERVA					
R.5.4_7	CYKY 3x2,5	179	ZÁSUVKA 230V		R.5.4		SVORKY	
R.5.4_8	CYKY 3x2,5		ZÁSUVKA 230V		R.5.4		SVORKY	
R.5.4_9			REZERVA					
R.5.4_10			REZERVA					
R.4.4_11	CYKY 3x2,5	210	ZDROJ ZD12/2.2		R.5.4		SVORKY	
R.4.4_12	CYKY 3x2,5	19	230V-16A RACK FD5/B		R.5.4		SVORKY	
R.4.4_13	CYKY 3x2,5	18	230V-16A RACK FD5/A		R.5.4		SVORKY	
R.4.4_14	CYKY 3x2,5	16	230V-16A ZDROJ EKV5		R.5.4		SVORKY	
ROZVADĚČ R.6.3								
R.6.3_3	CYKY 3x1,5	86	OSVĚTLENÍ		R.6.3		SVORKY	
R.6.3_4	CYKY 3x1,5	105	OSVĚTLENÍ		R.6.3		SVORKY	
R.6.3_5	CYKY 3x1,5	67	OSVĚTLENÍ		R.6.3		SVORKY	
R.6.3_6	CYKY 3x1,5	78	OSVĚTLENÍ		R.6.3		SVORKY	
R.6.3_7	CYKY 3x1,5	115	OSVĚTLENÍ		R.6.3		SVORKY	
R.6.3_8	CYKY 3x1,5	134	OSVĚTLENÍ		R.6.3		SVORKY	
R.6.3_9	CYKY 3x1,5	57	OSVĚTLENÍ		R.6.3		SVORKY	
R.6.3_10	CYKY 3x1,5	88	OSVĚTLENÍ		R.6.3		SVORKY	
R.6.3_11			REZERVA					
R.6.3_12			REZERVA					
R.6.3_13			REZERVA					
R.6.3_14	CYKY 3x2,5	116	ZÁSUVKA 230V		R.6.3		SVORKY	
R.6.3_15	CYKY 3x2,5	105	ZÁSUVKA 230V		R.6.3		SVORKY	
R.6.3_16	CYKY 3x2,5	94	ZÁSUVKA 230V		R.6.3		SVORKY	
R.6.3_17	CYKY 3x2,5	158	ZÁSUVKA 230V		R.6.3		SVORKY	

ID	typ kabelu	délka [m]	cíl		zdroj		typ zakońčení	poznámka
R.6.3_18	CYKY 3x2,5	131	ZÁSUVKA 230V		R.6.3		SVORKY	
R.6.3_19	CYKY 3x2,5	116	ZÁSUVKA 230V		R.6.3		SVORKY	
R.6.3_20	CYKY 3x2,5	95	ZÁSUVKA 230V		R.6.3		SVORKY	
R.6.3_21	CYKY 3x2,5	74	ZÁSUVKA 230V		R.6.3		SVORKY	
R.6.3_22	CYKY 3x2,5	63	ZÁSUVKA 230V		R.6.3		SVORKY	
R.6.3_23			REZERVA					
R.6.3_24			REZERVA					
ROZVADĚČ R.6.4								
R.6.4_3	CYKY 3x1,5	113	OSVĚTLENÍ		R.6.4		SVORKY	
R.6.4_4	CYKY 3x1,5	108	OSVĚTLENÍ		R.6.4		SVORKY	
R.6.4_5	CYKY 3x1,5	60	OSVĚTLENÍ		R.6.4		SVORKY	
R.6.4_6	CYKY 3x1,5	67	OSVĚTLENÍ		R.6.4		SVORKY	
R.6.4_7	CYKY 3x1,5	72	OSVĚTLENÍ		R.6.4		SVORKY	
R.6.4_8	CYKY 3x1,5	134	OSVĚTLENÍ		R.6.4		SVORKY	
R.6.4_9			REZERVA					
R.6.4_10			REZERVA					
R.6.4_11	CYKY 3x2,5	109,0146	ZÁSUVKA 230V		R.6.4		SVORKY	
R.6.4_12	CYKY 3x2,5	79,7096	ZÁSUVKA 230V		R.6.4		SVORKY	
R.6.4_13	CYKY 3x2,5	119,5644	ZÁSUVKA 230V		R.6.4		SVORKY	
R.6.4_14	CYKY 3x2,5	97,2926	ZÁSUVKA 230V		R.6.4		SVORKY	
R.6.4_15	CYKY 3x2,5	75,0208	ZÁSUVKA 230V		R.6.4		SVORKY	
R.6.4_16	CYKY 3x2,5	65,6432	ZÁSUVKA 230V		R.6.4		SVORKY	
R.6.4_17	CYKY 3x2,5	38,6826	ZÁSUVKA 230V		R.6.4		SVORKY	
R.6.4_18			REZERVA					
R.6.4_19			REZERVA					
R.6.4_20	CYKY 3x2,5	15,2386	RACK FD6/B		R.5.4		SVORKY	
R.6.4_21	CYKY 3x2,5	14,0664	RACK FD6/A		R.5.4		SVORKY	
ROZVADĚČ R.CHUC								
R.CHUC_3	CXKH-V 5x2,5 FE180/P60-R	14	ZAŘ. Č.2a		R.CHUC		SVORKY	ZAŘ. Č.2a VĚTRÁNÍ CHÚC 4,0 kW
R.CHUC_4	CXKH-V 5x2,5 FE180/P60-R	80	ZAŘ. Č.2b		R.CHUC		SVORKY	ZAŘ. Č.2b VĚTRÁNÍ CHÚC 4,0 kW

ID	typ kabelu	délka [m]	cíl		zdroj		typ zakońčení	poznámka
R.CHUC_5	CXKH-V 5x2,5 FE180/P60-R	78	ZAŘ. Č.3		R.CHUC		SVORKY	ZAŘ. Č.3 VĚTRÁNÍ EVAKUAČNÍHO VÝTAHU
ROZVADĚČ PRO DATAPROJEKTOR 1NP_L								
R.DATA_2	CYKY 3x2,5	19,9274	DATAPROJEKTOR		T1		SVORKY	DATAPROJEKTOR
R.DATA_3	CYKY 3x2,5	22,2718	DATAPROJEKTOR		T2		SVORKY	DATAPROJEKTOR
ROZVADĚČ PRO DATAPROJEKTOR 1NP_P								
R.DATA_2	CYKY 3x2,5	29,305	DATAPROJEKTOR		T1		SVORKY	DATAPROJEKTOR
R.DATA_3	CYKY 3x2,5	30,4772	DATAPROJEKTOR		T2		SVORKY	DATAPROJEKTOR
ROZVADĚČ PRO DATAPROJEKTOR 3NP_P								
R.DATA_2	CYKY 3x2,5	29,305	DATAPROJEKTOR		T1		SVORKY	DATAPROJEKTOR
ROZVADĚČ PRO DATAPROJEKTOR 4NP_P								
R.DATA_2	CYKY 3x2,5	29,305	DATAPROJEKTOR		T1		SVORKY	DATAPROJEKTOR
R.DATA_3	CYKY 3x2,5	30,4772	DATAPROJEKTOR		T2		SVORKY	DATAPROJEKTOR
ROZVADĚČ PRO DATAPROJEKTOR 5NP_L								
R.DATA_2	CYKY 3x2,5	19,9274	DATAPROJEKTOR		T1		SVORKY	DATAPROJEKTOR
R.DATA_3	CYKY 3x2,5	22,2718	DATAPROJEKTOR		T2		SVORKY	DATAPROJEKTOR
ROZVADĚČ PRO DATAPROJEKTOR 5NP_P								
R.DATA_2	CYKY 3x2,5	29,305	DATAPROJEKTOR		T1		SVORKY	DATAPROJEKTOR
R.DATA_3	CYKY 3x2,5	30,4772	DATAPROJEKTOR		T2		SVORKY	DATAPROJEKTOR
ROZVADĚČ PRO DATAPROJEKTOR 6NP_L								
R.DATA_2	CYKY 3x2,5	19,9274	DATAPROJEKTOR		T1		SVORKY	DATAPROJEKTOR
R.DATA_3	CYKY 3x2,5	22,2718	DATAPROJEKTOR		T2		SVORKY	DATAPROJEKTOR
ROZVADĚČ PRO DATAPROJEKTOR 6NP_P								
R.DATA_2	CYKY 3x2,5	29,305	DATAPROJEKTOR		T1		SVORKY	DATAPROJEKTOR
R.DATA_3	CYKY 3x2,5	30,4772	DATAPROJEKTOR		T2		SVORKY	DATAPROJEKTOR
R.DATA_4	CYKY 3x2,5	37,5104	DATAPROJEKTOR		T2		SVORKY	DATAPROJEKTOR

Kabelový list - sumy

typ kabelu	délka [m]
CXKH-V 5x10 FE180/P60-R	78
CXKH-V 5x2,5 FE180/P60-R	172
CXKH-V 5x4,0 FE180/P60-R	85
CYKY 2x1,5	65
CYKY 3x1,5	7230
CYKY 3x2,5	7135
CYKY 3x4,0	22
CYKY 5x10	106
CYKY 5x2,5	165
CYKY 5x4,0	150
CYKY 5x50	72
CYKY 5x6,0	131