

## **SCÉNÁŘ FUNKČNÍ ZKOUŠKY**

**objekt UJEP    Fakulty zdravotnických studií**

### **VYBAVENÍ OBJEKTU**

Objekt je celoplošně vybaven elektrickou požární signalizací (EPS), evakuačním rozhlasem (ERO), pouze v některých místnostech v 1.PP jsou sirénky EPS. Největší posluchárna m.č. 1.01 (v rozsahu 1.PP-Strojovna a 1.NP) a dále posluchárna m.č. 1.12 (v 1.NP) jsou vybaveny systémem samočinného odvětracího zařízení – nuceného odvodu tepla a kouře při požáru (SOZ/ZOKT). Dále jsou dotčené prostory FZS vybaveny nouzovým osvětlením (NO). Na VZT potrubí jsou instalovány požární klapky ovládané od EPS. V objektu je evakuační výtah s nuceným větráním, tři nuceně větrané chráněné únikové cesty (CHÚC B).

Zkouška spuštění samočinného odvětracího zařízení SOZ – ZOKT bude provedena jako součást této funkční zkoušky návazností systému EPS.

### **LOGICKÉ NÁVAZNOSTI SYSTÉMU EPS**

Vyhlašování poplachu od EPS a spouštění jednotlivých návazností probíhá ihned po detekci prvního jakéhokoliv hlásiče požáru. Navržené časové intervaly na ústředně EPS dle ČSN 73 0875 jsou  $T_1 = 1 \text{ min}$  a  $T_2 = 5 \text{ min}$ .

V objektu má být zaveden pouze JEDEN PROVOZ. Služba v recepci v 1.NP bude pouze v běžné denní době, signalizace z ústředny EPS jde současně na tablo v recepci a na hlavní ústřednu EPS ve velínu nemocnice s nepřetržitou službou.

### **POŽADAVKY NA OVLÁDÁNÍ A AKTIVACI VYHRAZENÝCH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI POŽÁRU**

První funkcí EPS je akustická a optická signalizace vzniku požáru v daném místě a na ústředně EPS (tablu).

#### **Seznam zařízení s požadavkem na ovládání/spuštění/aktivaci od EPS**

- Odblokování a otevření automatických dveří u vstupů do CHÚC B pro únik osob;
- Aktivace nuceného větrání CHÚC B č. 1, č. 2 a č. 3.
- Pokyn k přepnutí běžného výtahu ve schodišti CHÚC B č. 2 do režimu „Požár“ – výtah sjede do nejbližší stanice, otevře dveře pro odchod osob, uzavře a je vyloučen z dalšího provozu.
- Pokyn k předpnutí evakuačního výtahu ve schodišti CHÚC B č. 2 do režimu „Evakuace“ – výtah sjede do 1.PP a je připraven na ovládání klíčovým spínačem pouze do určených stanic s nástupem z CHÚC B č. 2.
- Aktivace nuceného větrání šachty evakuačního výtahu – současně s větráním CHÚC B č. 2.
- Aktivace nuceného systému SOZ/ZOKT (samočinné odvětrací zařízení pro odvod kouře

a tepla) v m.č. 1.01 (požární úsek N 1.01) a m.č. 1.12 (požární úsek N 1.04) – otevření přívodní žaluzie a aktivace příslušné sekce SOZ (ventilátorů) – dle místa poplachu.

- Akustická signalizace - spuštění sirének EPS a evakuačního rozhlasu s nuceným poslechem (popř. vypnutí všech příp. probíhajících relací).
- VZT a klimatizace – uzavření požárních klapků či ventilů, odstavení běžné VZT a klimatizace, chlazení (která neslouží pro funkci požárně bezpečnostních zařízení).
- Požární uzávěry, roleta u šatny a dveře - uzavření požárních uzávěrů a konstrukcí v místech požárních předělů.
- Únikové dveře a východy – odblokování východů jištěných EZS.
- Přenos informací na hlavní ústřednu v areálu.
- Odblokování klíčového trezoru + světelný maják nad vstupem do schodiště CHÚC B č. 1.

### **Monitorovaná zařízení**

Na ústřednu EPS je veden přenos informací a jsou monitorovány stavy z požárně bezpečnostních zařízení:

#### **SOZ/ZOKT**

- otevření přívodních otvorů/žaluzií do prostorů vybavených nuceným SOZ/ZOKT pro přívod vzduchu a spuštění požárních ventilátorů = sloučeno do dvou hlášení „aktivace sekce 1“ (velký sál) , „aktivace sekce 2“ (malý sál);
- technická porucha.

Ústřednou MaR jsou monitorována zařízení ovládaná/aktivovaná na pokyn EPS

- vypnutí běžné VZT a chlazení + klimatizace;
- spuštění větrání CHÚC B č. 1-3;
- spuštění větrání šachty evakuačního výtahu u CHÚC B č. 2.

### **Signalizace poplachu**

V rámci objektu SO 110 bude vyhlášen všeobecný poplach zařízením evakuačního rozhlasu s nuceným odposlechem, pouze v částech technických prostorů v 1.PP a pod posluchárnami v 1.NP budou sirénky EPS. Po vyhlášení všeobecného poplachu po uplynutí času  $T_2$  bude vyhlášeno samočinně evakuační hlášení s výzvou k evakuaci.

### **POPIS ZKOUŠEK V JEDNOTLIVÝCH POŽÁRNÍCH ÚSECÍCH**

#### **Požární úseky N 1.01 a N 1.04 – velké posluchárny**

Ve vybraném požárním úseku (PÚ) bude aktivován samočinný hlásič EPS a po jeho aktivaci se provede kontrola návazností. Systém EPS bude vynulován.

Poté bude aktivován kterýkoliv tlačítkový hlásič EPS v PÚ a po jeho aktivaci bude opět se provedena kontrola návazností a systém EPS bude vynulován.

V rámci tohoto scénáře se musí provést následující:

#### **V době přítomnosti obsluhy recepce**

Aktivace EPS	Návaznost	Čas	Hodnocení
	vypnutí rozhlasových relací,	po potvrzení $T_1$	

1x samočinný hlásič			
	vyhlášení všeobecného poplachu – evakuačního hlášení s výzvou k evakuaci + sirén	v čase $T_2$ (do max. 2 min po $T_1$ )	
	Aktivace SOZ/ZOKT (přívodní žaluzie, spuštění požárních ventilátorů v dané sekci) SOZ/ZOKT	v čase $T_2$ (do max. 2 min po $T_1$ )	
	Odblokování a otevření automatických vstupních dveří do objektu a odblokování dveří do CHÚC B č. 1-3 + uzavření dveří do CHÚC B č. 2 v 1.NP	po potvrzení $T_1$	
	Vypnutí VZT a u zavření požárních klapek, ventilů ve VZT	v čase $T_2$ (do max. 2 min po $T_1$ )	
	Přenos informací na hlavní ústřednu EPS v areálu	po potvrzení $T_1$	
	Přepnutí běžného výtahu ve schodišti CHÚC B č. 2 do režimu „Požár“ – sjetí do určené stanice.	v čase $T_2$ (do max. 2 min po $T_1$ )	
	Aktivace nuceného větrání CHÚC B č. 1-3, šachty evakuačního výtahu	po potvrzení $T_1$	
	Přepnutí evakuačního výtahu do režimu „Evakuace“	v čase $T_2$ (do max. 2 min po $T_1$ )	
	Uzavření (uvolnění) požárních dvoukřídlových dveří ve spojovacím krčku a požární rolety v 1.NP	v čase $T_2$ (do max. 2 min po $T_1$ )	
	Odblokování únikových dveří a východů jištěných EZS	po potvrzení $T_1$	
	Odblokování klíčového trezoru, aktivace zábleskového majáku	v čase $T_2$ (do max. 2 min po $T_1$ )	

Aktivace EPS	Návaznost	Čas	Hodnocení
1x tlačítkový hlásič	vypnutí rozhlasových relací,	ihned po potvrzení $T_1$	
	vyhlášení všeobecného poplachu – evakuačního hlášení s výzvou k evakuaci + sirén	ihned po potvrzení $T_1$	
	Aktivace SOZ/ZOKT (přívodní žaluzie, spuštění požárních ventilátorů v dané sekci) SOZ/ZOKT	ihned po potvrzení $T_1$	
	Odblokování a otevření automatických vstupních dveří do objektu a odblokování dveří do CHÚC B č. 1-3 + uzavření dveří do CHÚC B č. 2 v 1.NP	ihned po potvrzení $T_1$	
	Vypnutí VZT a u zavření požárních klapek, ventilů ve VZT	ihned po potvrzení $T_1$	

	Přenos informací na hlavní ústřednu EPS v areálu	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí běžného výtahu ve schodišti CHÚC B č. 2 do režimu „Požár“ – sjetí do určené stanice.	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Aktivace nuceného větrání CHÚC B č. 1-3, šachty evakuačního výtahu	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí evakuačního výtahu do režimu „Evakuace“	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Uzavření (uvolnění) požárních dvoukřídlových dveří ve spojovacím krčku a požární rolety v 1.NP	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování únikových dveří a východů jištěných EZS	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování klíčového trezoru, aktivace zábleskového majáku	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	

**Během vyvolaného poplachu (v čase T<sub>2</sub>) bude stisknuto tlačítko CENTRAL STOP – pro ověření funkce zálohy el. napájení určených zařízení v objektu.**

**Mimoto bude samostatně ověřena manuální aktivace SOZ/ZOKT v sále m.č. 1.01 od ovládacího panelu přímo v sále + informace na ústředně.**

**V době uzavření objektu, bez přítomnosti obsluhy recepcce**

Aktivace EPS	Návaznost	Čas	Hodnocení
1x samočinný hlásič	vypnutí rozhlasových relací,	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	vyhlášení všeobecného poplachu – evakuačního hlášení s výzvou k evakuaci + sirén	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	
	Aktivace SOZ/ZOKT (přívodní žaluzie, spuštění požárních ventilátorů v dané sekci) SOZ/ZOKT	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Odblokování vstupních dveří do objektu a do CHÚC B č. 1-3 + uzavření dveří do CHÚC B č. 2 v 1.NP (pokud budou ponechány v otevřené poloze)	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Vypnutí VZT a u zavření požárních klappek, ventilů ve VZT	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Přenos informací na hlavní ústřednu EPS v areálu	po potvrzení T <sub>1</sub>	

	Přepnutí běžného výtahu ve schodišti CHÚC B č. 2 do režimu „Požár“ – sjetí do určené stanice.	v čase $T_2$ (do max. 5 min po $T_1$ )	
	Aktivace nuceného větrání CHÚC B č. 1-3, šachty evakuačního výtahu	v čase $T_2$ (do max. 5 min po $T_1$ )	
	Přepnutí evakuačního výtahu do režimu „Evakuace“	v čase $T_2$ (do max. 5 min po $T_1$ )	
	Uzavření (uvolnění) požárních dvoukřídlových dveří ve spojovacím krčku a požární rolety v 1.NP (pokud budou ponechány v otevřené poloze)	v čase $T_2$ (do max. 5 min po $T_1$ )	
	Odblokování únikových dveří a východů jištěných EZS	v čase $T_2$ (do max. 5 min po $T_1$ )	
	Odblokování klíčového trezoru, aktivace zábleskového majáku	v čase $T_2$ (do max. 5 min po $T_1$ )	

Aktivace EPS	Návaznost	Čas	Hodnocení
1x tlačítkový hlásič	vypnutí rozhlasových relací,	ihned po potvrzení $T_1$	
	vyhlášení všeobecného poplachu – evakuačního hlášení s výzvou k evakuaci + sirén	ihned po potvrzení $T_1$	
	Aktivace SOZ/ZOKT (přívodní žaluzie, spuštění požárních ventilátorů v dané sekci) SOZ/ZOKT	ihned po potvrzení $T_1$	
	Odblokování a otevření automatických vstupních dveří do objektu a odblokování dveří do CHÚC B č. 1-3 + uzavření dveří do CHÚC B č. 2 v 1.NP (pokud budou ponechány v otevřené poloze)	ihned po potvrzení $T_1$	
	Vypnutí VZT a u zavření požárních klapek, ventilů ve VZT	ihned po potvrzení $T_1$	
	Přenos informací na hlavní ústřednu EPS v areálu	ihned po potvrzení $T_1$	
	Přepnutí běžného výtahu ve schodišti CHÚC B č. 2 do režimu „Požár“ – sjetí do určené stanice.	ihned po potvrzení $T_1$	
	Aktivace nuceného větrání CHÚC B č. 1-3, šachty evakuačního výtahu	ihned po potvrzení $T_1$	

	Přepnutí evakuačního výtahu do režimu „Evakuace“	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Uzavření (uvolnění) požárních dvoukřídlových dveří ve spojovacím krčku a požární rolety v 1.NP	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování únikových dveří a východů jištěných EZS	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování klíčového trezoru, aktivace zábleskového majáku	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	

### **Požární úseky P 1.03-P 1.09, P 1.11, P 1.12 v 1.PP – provozní a technické zázemí v 1.PP**

V požárním úseku (PÚ) bude aktivován samočinný hlásič EPS a provede se kontrola návazností. Následně bude systém EPS vynulován.

Poté bude aktivován tlačítkový hlásič EPS a opět bude provedena kontrola návazností, které se mají provést ihned.

V rámci tohoto scénáře se musí provést následující:

#### **V době přítomnosti obsluhy recepce**

Aktivace EPS	Návaznost	Čas	Hodnocení
1x samočinný hlásič	vypnutí rozhlasových relací,	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	vyhlášení všeobecného poplachu – evakuačního hlášení s výzvou k evakuaci + sirén	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	
	Odblokování a otevření automatických vstupních dveří do objektu a odblokování dveří do CHÚC B č. 1+2 + uzavření dveří do CHÚC B č. 2 v 1.NP	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Vypnutí VZT a uzavření požárních klapek, ventilů ve VZT	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	
	Přenos informací na hlavní ústřednu EPS v areálu	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí běžného výtahu ve schodišti CHÚC B do režimu „Požár“ – sjetí do určené stanice.	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	
	Aktivace nuceného větrání CHÚC B č. 1+2, šachty evakuačního výtahu	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí evakuačního výtahu do režimu „Evakuace“	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po	

		T <sub>1</sub> )	
	Uzavření (uvolnění) požárních dvoukřídlových dveří ve spojovacím krčku a požární rolety v 1.NP	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	
	Odblokování únikových dveří a východů jištěných EZS	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování klíčového trezoru, aktivace zábleskového majáku	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	

Aktivace EPS	Návaznost	Čas	Hodnocení
1x tlačítkový hlásič	vypnutí rozhlasových relací,	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	vyhlášení všeobecného poplachu – evakuačního hlášení s výzvou k evakuaci + sirén	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování a otevření automatických vstupních dveří do objektu a odblokování dveří do CHÚC B č. 1+2 + uzavření dveří do CHÚC B č. 2 v 1.NP	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Vypnutí VZT a u zavření požárních klapek, ventilů ve VZT	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přenos informací na hlavní ústřednu EPS v areálu	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí běžného výtahu ve schodišti CHÚC B č. 2 do režimu „Požár“ – sjetí do určené stanice.	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Aktivace nuceného větrání CHÚC B č. 1+2, šachty evakuačního výtahu	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí evakuačního výtahu do režimu „Evakuace“	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Uzavření (uvolnění) požárních dvoukřídlových dveří ve spojovacím krčku a požární rolety v 1.NP	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování únikových dveří a východů jištěných EZS	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování klíčového trezoru, aktivace zábleskového majáku	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	

**V době uzavření objektu, bez přítomnosti obsluhy recepce**

Aktivace EPS	Návaznost	Čas	Hodnocení
1x samočinný hlásič	vypnutí rozhlasových relací,	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	vyhlášení všeobecného poplachu – evakuačního hlášení s výzvou k evakuaci + sirén	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Odblokování vstupních dveří do objektu a do CHÚC B č. 1+2 + uzavření dveří do CHÚC B č. 2 v 1.NP (pokud budou ponechány v otevřené poloze)	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Vypnutí VZT a u zavření požárních klapek, ventilů ve VZT	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Přenos informací na hlavní ústřednu EPS v areálu	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí běžného výtahu ve schodišti CHÚC B č. 2 do režimu „Požár“ – sjetí do určené stanice.	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Aktivace nuceného větrání CHÚC B č. 1+2, šachty evakuačního výtahu	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Přepnutí evakuačního výtahu do režimu „Evakuace“	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Uzavření (uvolnění) požárních dvoukřídlových dveří ve spojovacím krčku a požární rolety v 1.NP (pokud budou ponechány v otevřené poloze)	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Odblokování únikových dveří a východů jištěných EZS	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Odblokování klíčového trezoru, aktivace zábleskového majáku	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	

Aktivace EPS	Návaznost	Čas	Hodnocení
1x tlačítkový hlásič	vypnutí rozhlasových relací,	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	



	vyhlášení všeobecného poplachu – evakuačního hlášení s výzvou k evakuaci + sirén	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování a otevření automatických vstupních dveří do objektu a odblokování dveří do CHÚC B č. 1+2 + uzavření dveří do CHÚC B č. 2 v 1.NP (pokud budou ponechány v otevřené poloze)	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Vypnutí VZT a u zavření požárních klappek, ventilů ve VZT	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přenos informací na hlavní ústřednu EPS v areálu	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí běžného výtahu ve schodišti CHÚC B č. 2 do režimu „Požár“ – sjetí do určené stanice.	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Aktivace nuceného větrání CHÚC B č. 1+2, šachty evakuačního výtahu	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí evakuačního výtahu do režimu „Evakuace“	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Uzavření (uvolnění) požárních dvoukřídlových dveří ve spojovacím krčku a požární rolety v 1.NP	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování únikových dveří a východů jištěných EZS	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování klíčového trezoru, aktivace zábleskového majáku	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	

**Požární úseky N 1.01-N 1.05, N 1.07-N1.13 v 1.NP - hala, krček, výukové prostory, zázemí**  
**Požární úseky N 2.01-N 2.03 ve 2.NP – odborné učebny, simulace, kanceláře, zázemí**

Ve vybraném požárním úseku (PÚ) bude aktivován samočinný hlásič EPS a bude provedena kontrola návazností. Následně bude systém EPS vynulován.

Poté bude aktivován tlačítkový hlásič EPS a provede se kontrola návazností, které se mají provést ihned. Poté bude systém EPS vynulován.

V rámci tohoto scénáře se musí provést následující:

**V době přítomnosti obsluhy recepce**

Aktivace EPS	Návaznost	Čas	Hodnocení
	vypnutí rozhlasových relací,	po potvrzení	

1x samočinný hlásič		T <sub>1</sub>	
	vyhlášení všeobecného poplachu – evakuačního hlášení s výzvou k evakuaci + sirén	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	
	Odblokování a otevření automatických vstupních dveří do objektu a odblokování dveří do CHÚC B č. 1-3 + uzavření dveří do CHÚC B č. 2 v 1.NP	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Vypnutí VZT a u zavření požárních klapek, ventilů ve VZT	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	
	Přenos informací na hlavní ústřednu EPS v areálu	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí běžného výtahu ve schodišti CHÚC B č. 2 do režimu „Požár“ – sjetí do určené stanice.	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	
	Aktivace nuceného větrání CHÚC B č. 1-3, šachty evakuačního výtahu	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí evakuačního výtahu do režimu „Evakuace“	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	
	Uzavření (uvolnění) požárních dvoukřídlových dveří ve spojovacím krčku a požární rolety v 1.NP	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	
	Odblokování únikových dveří a východů jištěných EZS	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování klíčového trezoru, aktivace zábleskového majáku	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	

Aktivace EPS	Návaznost	Čas	Hodnocení
1x tlačítkový hlásič	vypnutí rozhlasových relací,	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	vyhlášení všeobecného poplachu – evakuačního hlášení s výzvou k evakuaci + sirén	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování a otevření automatických vstupních dveří do objektu a odblokování dveří do CHÚC B č. 1-3 + uzavření dveří do CHÚC B č. 2 v 1.NP	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Vypnutí VZT a u zavření požárních klapek, ventilů ve VZT	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	

	Přenos informací na hlavní ústřednu EPS v areálu	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí běžného výtahu ve schodišti CHÚC B č. 2 do režimu „Požár“ – sjetí do určené stanice.	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Aktivace nuceného větrání CHÚC B č. 1-3, šachty evakuačního výtahu	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí evakuačního výtahu do režimu „Evakuace“	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Uzavření (uvolnění) požárních dvoukřídlových dveří ve spojovacím krčku a požární rolety v 1.NP	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování únikových dveří a východů jištěných EZS	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování klíčového trezoru, aktivace zábleskového majáku	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	

**Během vyvolaného poplachu bude stisknuto tlačítko CENTRAL STOP – pro ověření funkce zálohy el. napájení určených zařízení v objektu.**

#### **V době uzavření objektu, bez přítomnosti obsluhy recepcce**

Aktivace EPS	Návaznost	Čas	Hodnocení
1x samočinný hlásič	vypnutí rozhlasových relací,	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	vyhlášení všeobecného poplachu – evakuačního hlášení s výzvou k evakuaci + sirén	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	
	Odblokování vstupních dveří do objektu a do CHÚC B č. 1-3 + uzavření dveří do CHÚC B č. 2 v 1.NP (pokud budou ponechány v otevřené poloze)	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Vypnutí VZT a u zavření požárních klappek, ventilů ve VZT	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Přenos informací na hlavní ústřednu EPS v areálu	po potvrzení T <sub>1</sub>	

	Přepnutí běžného výtahu ve schodišti CHÚC B č. 2 do režimu „Požár“ – sjetí do určené stanice.	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Aktivace nuceného větrání CHÚC B č. 1-3, šachty evakuačního výtahu	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Přepnutí evakuačního výtahu do režimu „Evakuace“	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Uzavření (uvolnění) požárních dvoukřídlových dveří ve spojovacím krčku a požární rolety v 1.NP (pokud budou ponechány v otevřené poloze)	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Odblokování únikových dveří a východů jištěných EZS	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Odblokování klíčového trezoru, aktivace zábleskového majáku	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	

Aktivace EPS	Návaznost	Čas	Hodnocení
1x tlačítkový hlásič	vypnutí rozhlasových relací,	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	vyhlášení všeobecného poplachu – evakuačního hlášení s výzvou k evakuaci + sirén	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování a otevření automatických vstupních dveří do objektu a odblokování dveří do CHÚC B č. 1-3 + uzavření dveří do CHÚC B č. 2 v 1.NP (pokud budou ponechány v otevřené poloze)	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Vypnutí VZT a u zavření požárních klapek, ventilů ve VZT	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přenos informací na hlavní ústřednu EPS v areálu	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí běžného výtahu ve schodišti CHÚC B č. 2 do režimu „Požár“ – sjetí do určené stanice.	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Aktivace nuceného větrání CHÚC B č. 1-3, šachty evakuačního výtahu	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí evakuačního výtahu do režimu „Evakuace“	ihned po potvrzení	

		T <sub>1</sub>	
	Uzavření (uvolnění) požárních dvoukřídlových dveří ve spojovacím krčku a požární rolety v 1.NP	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování únikových dveří a východů jištěných EZS	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování klíčového trezoru, aktivace zábleskového majáku	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	

**Požární úseky N 3.01-N 3.04 ve 3.NP – odborné učebny, kanceláře, zázemí**

**Požární úseky N 4.01-N 4.03 ve 4.NP + nástavbě – odborné učebny, simulace, zázemí**

Ve vybraném požárním úseku (PÚ) bude aktivován samočinný hlásič EPS a bude provedena kontrola návazností. Následně bude systém EPS vynulován.

Poté bude aktivován tlačítkový hlásič EPS a provede se kontrola návazností, které se mají provést ihned. Poté bude systém EPS vynulován.

V rámci tohoto scénáře se musí provést následující:

**V době přítomnosti obsluhy recepce**

Aktivace EPS	Návaznost	Čas	Hodnocení
1x samočinný hlásič	vypnutí rozhlasových relací,	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	vyhlášení všeobecného poplachu – evakuačního hlášení s výzvou k evakuaci + sirén	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	
	Odblokování a otevření automatických vstupních dveří do objektu a odblokování dveří do CHÚC B č. 1-3 + uzavření dveří do CHÚC B č. 2 v 1.NP	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Vypnutí VZT a uzavření požárních klapek, ventilů ve VZT	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	
	Přenos informací na hlavní ústřednu EPS v areálu	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí běžného výtahu ve schodišti CHÚC B č. 2 do režimu „Požár“ – sjetí do určené stanice.	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	
	Aktivace nuceného větrání CHÚC B č. 1-3, šachty evakuačního výtahu	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí evakuačního výtahu do režimu „Evakuace“	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	

	Uzavření (uvolnění) požárních dvoukřídlových dveří ve spojovacím krčku a požární rolety v 1.NP	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	
	Odblokování únikových dveří a východů jištěných EZS	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování klíčového trezoru, aktivace zábleskového majáku	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	

Aktivace EPS	Návaznost	Čas	Hodnocení
1x tlačítkový hlásič	vypnutí rozhlasových relací,	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	vyhlášení všeobecného poplachu – evakuačního hlášení s výzvou k evakuaci + sirén	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování a otevření automatických vstupních dveří do objektu a odblokování dveří do CHÚC B č. 1-3 + uzavření dveří do CHÚC B č. 2 v 1.NP	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Vypnutí VZT a u zavření požárních klapek, ventilů ve VZT	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přenos informací na hlavní ústřednu EPS v areálu	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí běžného výtahu ve schodišti CHÚC B č. 2 do režimu „Požár“ – sjetí do určené stanice.	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Aktivace nuceného větrání CHÚC B č. 1-3, šachty evakuačního výtahu	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí evakuačního výtahu do režimu „Evakuace“	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Uzavření (uvolnění) požárních dvoukřídlových dveří ve spojovacím krčku a požární rolety v 1.NP	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování únikových dveří a východů jištěných EZS	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	

	Odblokování klíčového trezoru, aktivace zábleskového majáku	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
--	---	-----------------------------------	--

**V době uzavření objektu, bez přítomnosti obsluhy recepcce**

Aktivace EPS	Návaznost	Čas	Hodnocení
1x samočinný hlásič	vypnutí rozhlasových relací,	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	vyhlášení všeobecného poplachu – evakuačního hlášení s výzvou k evakuaci + sirén	v čase T <sub>2</sub> (do max. 2 min po T <sub>1</sub> )	
	Odblokování vstupních dveří do objektu a do CHÚC B č. 1-3 + uzavření dveří do CHÚC B č. 2 v 1.NP (pokud budou ponechány v otevřené poloze)	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Vypnutí VZT a u zavření požárních klappek, ventilů ve VZT	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Přenos informací na hlavní ústřednu EPS v areálu	po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí běžného výtahu ve schodišti CHÚC B č. 2 do režimu „Požár“ – sjetí do určené stanice.	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Aktivace nuceného větrání CHÚC B č. 1-3, šachty evakuačního výtahu	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Přepnutí evakuačního výtahu do režimu „Evakuace“	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Uzavření (uvolnění) požárních dvoukřídlových dveří ve spojovacím krčku a požární rolety v 1.NP (pokud budou ponechány v otevřené poloze)	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Odblokování únikových dveří a východů jištěných EZS	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	
	Odblokování klíčového trezoru, aktivace zábleskového majáku	v čase T <sub>2</sub> (do max. 5 min po T <sub>1</sub> )	

Aktivace EPS	Návaznost	Čas	Hodnocení
1x tlačítkový hlásič	vypnutí rozhlasových relací,	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	vyhlášení všeobecného poplachu – evakuačního hlášení s výzvou k evakuaci + sirén	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování a otevření automatických vstupních dveří do objektu a odblokování dveří do CHÚC B č. 1-3 + uzavření dveří do CHÚC B č. 2 v 1.NP (pokud budou ponechány v otevřené poloze)	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Vypnutí VZT a u zavření požárních klappek, ventilů ve VZT	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přenos informací na hlavní ústřednu EPS v areálu	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí běžného výtahu ve schodišti CHÚC B č. 2 do režimu „Požár“ – sjetí do určené stanice.	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Aktivace nuceného větrání CHÚC B č. 1-3, šachty evakuačního výtahu	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Přepnutí evakuačního výtahu do režimu „Evakuace“	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Uzavření (uvolnění) požárních dvoukřídlových dveří ve spojovacím krčku a požární rolety v 1.NP	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování únikových dveří a východů jištěných EZS	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	
	Odblokování klíčového trezoru, aktivace zábleskového majáku	ihned po potvrzení T <sub>1</sub>	