



LEGENDA MÍSTNOSTI PŘÍZEMÍ		
ČÍSLO MÍSTNOSTI	ODĚL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
1.01	CHODBA	8,35
1.02	SKLADISTE	15,27
1.03	CHODBA	2,77
1.04	ŠATNA	16,3
1.05	WC ZAMĚSTANCI	5,3
1.06	KANALÁR	27,41

LEGENDA SVÍTIDEL

- A1

A2
- B1
- B2
- C
- D
- DN
- E1
- E2
- E3
- F1
- F2
- F3
- N1
- N2

Studio 68995, LED svítidlo přisazené, PC šedý/opál, IP55, 20 W / 840 E86

Studio 68996, LED svítidlo přisazené, PC šedý/opál, IP55, 40 W / 840 E86

Podso 62263, LED svítidlo přisazené, lakovaný ALU, bílý/sřítmá, 8 W 840

Podso 62263, LED svítidlo přisazené, lakovaný ALU, bílý/sřítmá, 10 W 840

Levič/NI/MP-31W 840 + 90506, LED svítidlo přisazené, bílé, microprismo, 31 W / 840 E86

Codor HW DID 226511440, LED svítidlo nástěnné, přímo/neprimo zřřřřř, ALU lakovaný/saténá, 40 W / 840 E86

Codor HW DID 226511440EX, LED svítidlo nástěnné, přímo/neprimo zřřřřř, ALU lakovaný/saténá, 40 W / 840 E86 s modulem NO 1 hod.

Codor UC 162538130-P, LED svítidlo stropní přisazené, ALU lakovaný/saténá, 10 W / 830 E86

Codor UC 162532330-P, LED svítidlo stropní přisazené, ALU lakovaný/saténá, 19 W / 830 E86

Codor UC 162536430-P, LED svítidlo stropní přisazené, ALU lakovaný/saténá, 24 W / 830 E86

Milne CCC 103210330, LED svítidlo stropní přisazené, ALU lakovaný/saténá, 35 W / 830 E86

Milne CCC 103220730, LED svítidlo stropní přisazené, ALU lakovaný/saténá, 74 W / 830 E86

Milne CCC 103226830, LED svítidlo stropní přisazené, ALU lakovaný/saténá, 110 W / 830 E86

Otec SWK/2 ATC, LED svítidlo nouzové, přisazené, asymetrické, To = -15°C - +40°C, IP67, 2xL 2/6 W, s baterií 3 h, o outčestem

Otec RE/1 ATP, LED svítidlo nouzové, přisazené, bílé, s pakogromem, IP20, 2xL 1,5/4 W, s baterií 3 hod. o outčestem

ZÁSUVKY BUDOU OPATŘENY KLAPKAMI – DĚTI

PROJEKTANT :	ING.VLASTIMIL KRIŽAN	ING.VLASTIMIL KRIŽAN
INVESTOR :	UJEP ÚSTÍ NAD LABEM	STRAŽKY 21
MĚSTSKÝ ÚŘAD :	ÚSTÍ NAD LABEM	403 40 ÚSTÍ NAD LABEM
KRAJ :	ÚSTECKÝ	TEL: 603 709 577
AKCE :	DĚTSKÁ SKUPINA – změna užívání prostor v budově klíšská 1695/30 ÚSTÍ NAD LABEM – UJEP	
OBSAH :	FORMÁT:	A3
	DATUM :	DUBEN 2024
	STUPEŇ:	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY:		13/2024
MĚŘÍTKO:		1 : 75
I.NADZEMNÍ PODLAŽÍ		ČÍSLO VÝKRESU: E-02.3